

Zertifikat

Nr. z4360a-16-D

Auftraggeber:

ZVK GmbH
Parkring 37
85748 Garching, Deutschland

Klasse E_A

Prüfling(e):

Cu- Trunk:
H.D.S. Kupfer Link Klasse E_A 500MHz geschirmt mit LED- Leuchtfunktion
Art.-Nr.: CHCT642xxxx

(xxxx = Länge in dm)

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06)
DIN EN 60512-99-002 (2015-11)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente ein.

2 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse E_A

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **P4360a-16-D** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Ausstelldatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 22. August 2016



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 13
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de